



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, 05.10.2017 r.

IZP.271.43.2017

Dotyczy przetargu na zadanie: „Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”

Przedstawiamy Państwu odpowiedź Zamawiającego na zadane pytania do treści SIWZ.

Treść pytań:

1. „Dotyczy §6, pkt. 20 Wzoru umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie kwot limitów przewidzianych przez Zamawiającego na lata 2017, 2018 i 2019.”

Odp.: Zamawiający informuje, że kwoty limitów przewidzianych przez Zamawiającego na lata 2017-2019 są następujące: 2017r. – 670 000,00 zł, 2018r. – 970 000,00 zł, w 2019r. – stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem określonym w § 6 ust.1 umowy a kwotą wypłaconą wykonawcy w latach 2017 i 2018.

2. „Dotyczy §9 Wzoru umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o zamianę kar umownych za opóźnienie (...) na kary umowne za zwłokę. W/w zastrzeżenie, tj. „zwłoka” nie zaś opóźnienie” ma kapitalne znaczenie z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, bowiem według kodeksu cywilnego odróżnić należy opóźnienie zwykłe i opóźnienie kwalifikowane, czyli zwłokę dłużnika. Dłużnik opóźnia się z wykonaniem zobowiązania, jeśli nie spełnia świadczenia w terminie oznaczonym wyraźnie w treści zobowiązania lub wynikającym z jego treści albo, gdy termin nie był oznaczony, jeśli nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu go do dokonania (zob. art. 455 kodeksu cywilnego). W myśl art. 476 kodeksu cywilnego, dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy świadomie, celowo, nie spełnia świadczenia w terminie, a jeśli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Zwłoka dłużnika jest opóźnieniem w świadczeniu świadczenia, za które dłużnik odpowiada, co w myśl art. 471 kodeksu cywilnego rodzi obowiązek naprawienia wierzycielowi szkody. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

Odp.: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany zapisu zawartego w §9 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ w zakresie wnioskowanej zamiany kar umownych za opóźnienie (...) na kary umowne za zwłokę. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, iż w granicach swobody kontraktowej istnieje możliwość umownego ukształtowania zakresu odpowiedzialności, kompensacji i oraz rozkładu ryzyka ponoszenia skutków niewykonania zobowiązania. Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy regulują właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. W obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowością wykonania przyjętych zobowiązań, jednak pojęcie opóźnienia jest szersze od pojęcia zwłoki. Jak wskazuje się w orzecznictwie (por. wyrok SN z dnia 16 stycznia 2013 r., II CSK 331/12) i piśmiennictwie, od kary umownej odróżnić należy dopuszczalne zastrzeżenie o charakterze gwarancyjnym, nakładające obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej w razie niewykonania (niewłaściwego wykonania) zobowiązania wskutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, do którego nie stosuje się przepisów o karze umownej. Kara umowna może być zastrzeżona w kontrakcie zarówno za zwłokę, jak i tzw. opóźnienie proste, polegające na niespełnieniu świadczenia w oznaczonym terminie. Kara umowna stanowi bowiem surogat odszkodowania mającego kompensować negatywną dla wierzyciela konsekwencję wynikającą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania i z woli stron zostaje powiązana z określoną postacią nienależytego wykonania zobowiązania bądź jako następstwo niewykonania zobowiązania. W tym drugim wypadku (za opóźnienie) chroniony jest szczególnie interes wierzyciela polegający na terminowym wykonaniu zobowiązania, istotny zwłaszcza w tzw. zobowiązaniach terminowych. Brak podstawy dla nakładania na strony obowiązku wskazywania w umowie, zastrzegającej obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, dodatkowych okoliczności opóźnienia, które miałyby wystąpić po stronie dłużnika, zatem ich wprowadzenie zależy od woli stron. Z powyższych względów strony decydują o tym, czy odpowiedzialność dłużnika dotyczy

niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn od niego zależnych, czy też odpowiedzialność ta jest rozszerzona. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zamiany sformułowania: „opóźnienia” na „zwłokę”, gdyż uprawnienia strony dotkniętej zwłoką bądź opóźnieniem znacznie się różnią.

3. „Dotyczy §9 pkt. 5 Wzoru umowy. Prosimy o zmianę zapisów niniejszego punktu poprzez dopuszczenie przeniesienia na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z umowy za zgodą Zamawiającego.”

Odp.: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany zapisu zawartego w §9 pkt. 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. „Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących składania dokumentów i oświadczeń w postępowaniu oraz zastosowaniu tzw. procedury odwróconej, tj.: do zapisów SIWZ, §2 Postanowienia ogólne, pkt.3 Zamawiający nie przewiduje zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. oraz zapisów §10 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zasady oceny ofert, pkt 1, 2, 3, §11 Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców, pkt. 2, a także do zapisów SIWZ §8 mówiących o wezwaniu Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia dokumentów. (...)”

Odp. : Zamawiający informuje, że Wykonawcy składają wraz z ofertą dokumenty wymienione w §11 pkt. 1 SIWZ. Zamawiający sprawdza, czy oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w §8 SIWZ i czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie załączonych do oferty oświadczeń. Zamawiający z pośród ofert dokonuje ich oceny zgodnie z kryteriami wskazanymi w §21 SIWZ. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia wskazanych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, tj. dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Zamawiający wskazał dokumenty jakich wymaga w celu zweryfikowania oświadczeń załączonych do złożonej oferty.

Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

5. „W nawiązaniu do Zapisów SIWZ, §1Zamawiający i tryb postępowania, pkt. 1 Prosimy o wskazanie dokładnej nazwy Zamawiającego a także beneficjenta gwarancji wadialnej.”

Odp.: Zamawiającym w niniejszym postępowaniu a także beneficjentem gwarancji wadialnej jest Gmina Stryków z siedzibą ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków

6. „Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004. rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga żeby rury kamionkowe przeciskowe były glazurowane i posiadały manszety z dodatkiem molibdenu.”

Odp. Zamawiający informuje, iż należy zastosować rury kamionkowe zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

7. W związku z wprowadzeniem dodatkowych współczynników bezpieczeństwa w wytycznych DWA-A161-marzec 2014, dotyczących obliczeń statyki rur przeciskowych, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga przedłożenia przez potencjalnego wykonawcę, potwierdzenia dopuszczalnej siły wcisku w oparciu o obliczenia statyki zgodnie z ww. wytycznymi? Niniejszym zwracamy uwagę, iż określenie dopuszczalnej siły wcisku jest niezbędne celem prawidłowego wykonania odcinków zaprojektowanych w technologii bezwykopowej.

Odp. Zamawiający nie wymaga przedłożenia przez potencjalnego wykonawcę, potwierdzenia dopuszczalnej siły wcisku. Należy zastosować rury kamionkowe przeciskowe o wytrzymałości na zgniatanie produkowane zgodnie z obowiązującą normą.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Zamówień Publicznych Infrastruktury
mgr Grażyna Popczyńska