



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dnia 09.03.2018 r.

IZP.271.18.2018

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn. „**Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem:
526110-N-2018 w dniu **02.03.2018 r.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem:
500051789-N-2018 w dniu **09.03.2018 r.**

ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA

Zamawiającym jest Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, tel./fax. 42 719-80-02/719-81-93 lub 42 719-94-95 strona www.strykow.pl, e-mail. strykow@strykow.pl, godz. urzędowania: poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.).

ZMIANY W SIWZ:

1. W § 5 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dodaje się zapis:

„W zakresie zaprojektowanej nawierzchni poliuretenaowej, Zamawiający odstępuje od wykonania podbudowy panelowej PU typu Permavoid 85.

W związku z powyższym:

- podbudowę panelową PU typu Permavoid 85 należy zastąpić kłincem o granulacji 0-31,5 mm o grubości 8,5 cm,
- warstwę z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm z kłınca (fr. 0-31,5 mm) należy zastąpić tłuczniem o granulacji 31,5 – 63 mm o grubości 10 cm.”

2. W § 19 – SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT ust. 1,2 i 4 otrzymują nowe brzmienie:

było:

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat), do dnia **21.03.2018 r.** do godz. **09:00**.
2. Koperta z ofertą powinna być oznakowana następująco: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie” z dopiskiem, „Nie otwierać przed dniem **21.03.2018 r.**, godz. **09:15**”
3. (...)
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 22, w dniu **21.03.2018 r.** o godz. **09:15**.

powinno być:

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat), do dnia **23.03.2018 r.** do godz. **10:00**.
2. Koperta z ofertą powinna być oznakowana następująco: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie” z dopiskiem, „Nie otwierać przed dniem **23.03.2018 r.**, godz. **10:15**”
3. (...)
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 22, w dniu **23.03.2018 r.** o godz. **10:15**.

3. W załączniku nr 1 do SIWZ tj. w FORMULARZU OFERTOWYM zmienia się termin związania ofertą:

było:

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **19.04.2018 r.**

powinno być:

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **21.04.2018 r.**