

Łódź, 23-01-2019 r.

19-D0/S/00250

Załącznik nr 1 do Umowy nr 19-D0/UP/00250 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Stryków

ul. Tadeusza Kościuszki 27

95-010 Stryków

Warunki przyłączenia nr 19-D0/WP/00250 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie uliczne.

Lokalizacja: gmina Stryków, miejscowość Dobra-Nowiny, nr dz. 49/1, 35/1.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 10-01-2019, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: stacja SN/nN, nr 41713.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.
3. Moc przyłączeniowa: 3,00 kW – zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: kablowe.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1. przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1. budowa linii oświetleniowej nN kablowej typu np. YAKY o przekroju min. 4 x 25 mm² zasilanej z rozdzielnic oświetlenia ulicznego,
 - 6.2. należy wybudować i wyposażyć rozdzielnicę oświetlenia ulicznego w st. 41713.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1. zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,