Profil odc. W4-k212

Podziałka 1:100/500



P.p.=185,00

Nazwa węzła	Hektometr i odległości	Rzędna istniejącego terenu	Rzędna osi proj. rurociągu	Zagłębienie osi od terenu istn.
W4	0	197,62	195,90	1,72
	3,0			
	13,0			
		197,83		1,95
n198/1	25,0	197,73	195,88	1,86
n220/2	1 / 9,8	196,30	194,43	1,87
THP5	31,2	195,94	194,07	1,87
	59,5			
n221	73,1	195,74	194,11	1,63
n222	95,9	195,98	194,27	1,71
n208	2 / 6,9	196,07	194,35	1,72
n209	31,7	196,26	194,52	1,74
		196,58		2,02
THP6	81,0	196,38	194,67	1,71
k212	81,5	196,38	194,67	1,71

Długość odcinka: 25,0; 84,8; 21,4; 41,9; 22,8; 11,0; 24,8; 49,4; 0,5

Proj. spadek rurociągu, odległość: L=25,0 i=1,0 ‰; L=106,2 i=17,0 ‰; L=41,9 i=1,0 ‰; L=58,6 i=7,0 ‰; L=49,9 i=3,0 ‰

Proj. średnica nominalna, materiał: PEHD SDR 11 DN110

Profil THP5-HP5

Podziałka 1:100/500



P.p.=185,00

Nazwa węzła	Hektometr i odległości	Rzędna istniejącego terenu	Rzędna osi proj. rurociągu	Zagłębienie osi od terenu istn.
THP5	0	195,94	194,07	1,87
HP5	3,2	195,94	194,23	1,71

Długość odcinka: 3,2

Proj. spadek rurociągu, odległość: L=3,2 i=50,0 ‰

Proj. średnica nominalna, materiał: PEHD SDR 11 DN80

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji
K O M A s.c.
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

Obiekt: Budowa wodociągu w m. Kiełmina, gm. Stryków	Treść rys.: **Projekt podłużny wodociągu odc. W4-k212, THP5-HP5**		Rodzaj proj. PBW
	Upr. bud	Podpis	
Projektował: inż. J. Kozłowski	GP II 460 - 8/76 w spec inst.-inż. w zakr. sieci cieplnych, uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych		Data: 09.2017
Projektował: mgr inż. B. Kozłowski	LOD/1541/PWOS/10 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		Skala: 1:100/500
Sprawdził: inż. H.Majewska	131/98/WŁ w spec. instalacji i sieci sanitarnych		Nr rys. 4