



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.721.16.2020.EP.PZP.4

Dotyczy postępowania pn. „BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI KIEŁMINA”

Znak: IZP.271.16.2020.EP.PZP.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający **udziela odpowiedzi** na pytania Wykonawców oraz **wprowadza zmiany w treści SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu nr 607234-N-2020.**

Pytanie nr 1¹:

„Prosimy o określenie długości sieci wodociągowej fi 160 oraz fi 110 - według profili długość sieci wodociągowej fi 160 wynosi 594,1 mb (W2-W3 mb 111,60, W3-HP4 mb 482,5), natomiast według przedmiaru poz. 13 długość sieci wynosi 489,20 mb.

Według profili długość sieci wodociągowej fi 110 wynosi 387,50 mb (W1-pkt 5 mb 105,90, W4-HP6 mb 281,60), natomiast według przedmiaru poz. 10 długość sieci wynosi 499,00 mb.”.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że do przygotowania oferty należy przyjąć długość sieci wodociągowej PE100 Ø 160 mm wynoszącą 600,80 m natomiast długość sieci wodociągowej PE100 Ø 110 mm wynoszącą 387,40 m.

Dodatkowo Zamawiający przypomina, że w prowadzonym postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, a załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter dokumentu pomocniczego umożliwiającego Wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zestawienia zawarte w przedmiarze robót obrazuje orientacyjny/pomocniczy zakres i rodzaj robót budowlanych stanowiąc pomoc w oszacowaniu zamówienia. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wypełnionych przedmiarów.

Pytanie nr 2:

„Prosimy o określenie ilości zasuw fi 150 - wg map i profili należy wycenić 10 szt. (W1-W2 szt. 4, W4 szt. 2, W3 szt.2, pkt 6 szt. 1), natomiast według przedmiaru robót poz. 21 należy wycenić 11szt.”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że do przygotowania oferty należy wycenić 10 szt. zasuw kołnierzowych DN 150.

Pytanie nr 3:

„Prosimy o określenie ilości zasuw fi 100 wg map i profili należy wycenić 3 szt. (W1 szt. 1, W4 szt. 1, pkt 5 szt.1) natomiast według przedmiaru robót poz. 22 należy wycenić 2 szt.”

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że do przygotowania oferty należy wycenić 3 szt. zasuw kołnierzowych DN 100.

Pytanie nr 4:

„Prosimy o określenie rodzaju rur jakie należy przyjąć do wyceny sieci wodociągowej – w projekcie budowlanym oraz wykonawczym podano rury – PE 100 PN 10 SDR 17 fi 160, fi 110, fi 40 natomiast na profilach oraz w specyfikacji technicznej podano rury PE 100 PN 10 SDR 11 fi 160, fi 110, fi 40 (nadmieniamy że rury o SDR 11 posiadają PN 16, a nie tak jak ujęto w specyfikacji technicznej PN10).”

¹ W zakresie treści pytań zachowano pisownię oryginalną.



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.721.16.2020.EP.PZP.4

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że do wyceny budowy sieci wodociągowej należy przyjąć rury przewodowe PE100 PN10 SDR17, natomiast na odcinku 12 – 13 PZT pod drogą asfaltową długości 9m należy zastosować rurę osłonową tworzywową trójwarstwową do przewiertów PN 16 SDR 11.

Pytanie 5:

„Czy szafa sterownicza zestawu hydroforowego ma być wpięta do systemu monitoringu? W przypadku wpięcia do systemu proszę podanie dostawcy systemu monitoringu działającego inwestora.”

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że szafa sterownicza zestawu hydroforowego ma być wpięta do systemu monitoringu. Inwestor posiada system monitoringu oparty na oprogramowaniu **TELWIN Scada**.

Pytanie nr 6:

„Prosimy o podanie stawek za zajęcie pasa drogowego”

Odpowiedź nr 6:

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego została określona w uchwale Rady Miejskiej w Strykowie nr XVIII/183/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Stosownie do zapisów ww. uchwały:

„§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Stryków, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

- 1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
- 2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
- 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt.1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

- 1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości – 5,00 zł;
- 2) przy zajęciu jezdni pow. 50% szerokości do całkowitego jej zajęcia - 10,00 zł;
- 3) przy zajęciu chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych - 5,00 zł.

2. Do elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 pkt 1-3 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości – 5,00 zł.

3. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego, o których mowa w § 2 ust 1 za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację w wysokości – 0,20 zł.

§ 7. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.”

Pytanie nr 7: „Czy zamawiający zgodzi się na wykonanie odcinków sieci wodociągowej metodą bez wykopową tj. przewiertem sterowanym z zastosowaniem rury dwuwarstwowej RC co znacząco ograniczy ryzyko uszkodzenia istniejącej infrastruktury oraz nawierzchni drogi. ”

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający godzi się na wykonanie wodociągów metodą bezwykopową w przypadku zastosowania rur wodociagowych przewiertowych posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia jako rury do przewiertów.



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.721.16.2020.EP.PZP.4

Pytanie nr 8: „Czy zamawiający zgodzi się na wykonanie zbiornika wyrównawczego oraz rurociągów technologicznych ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (AISI 304) ”

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający wymaga wykonania zbiornika wyrównawczego wody czystej oraz rurociągów technologicznych ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 (AISI 304).

Pytanie nr 9: „Proszę o sprecyzowanie czy wybudowana sieć wodociągowa ma być z rur SDR11/PN16 czy PE SDR17/PN10”

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający informuje, że sieć wodociągowa ma być wybudowana zgodnie z zapisami projektu wykonawczego tj. z rur przewodowych PE100 PN10 SDR17, natomiast na odcinku 12 – 13 PZT pod drogą asfaltową o długości 9m należy zastosować rurę osłonową tworzywową trójwarstwową do przewiertów PN 16 SDR 11.

W §21 SIWZ, tj. „Składanie i otwarcie ofert” zmienia się/przedłuża się termin składania i otwarcia ofert, tzn.:

ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze SIWZ, należy składać w siedzibie Zamawiającego **URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE, 95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27, sekretariat w terminie do 24.11.2020 r. do godz. 12.00.”;**

ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 22, w dniu **24.11.2020 r. o godz. 12:15”.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 20.11.2020 r. dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 607234-N-2020 z dnia 6.11.2020 r., **poprzez** zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i jego publikacji na stronie BIP.

ZATWIERDZAM

Burmistrz Strykowa

Witold Kosmowski