


The diagram illustrates a single-phase power distribution system. It features a main supply line at the top with three phases labeled L1, L2, and L3. A neutral line (N) and a protective earth line (PE) are shown below the main supply. The system includes several circuit breakers (FR 304 40A, S301C1A, S301B10A, P304 AC 25A-30mA) and a green indicator light (zielony). The load distribution is as follows:

- L1 Phase:**
 - YDYzo 3x1,5mm² - 750V obw. 1 oświetlenie (0,28kW)
 - YDYzo 3x1,5mm² - 750V obw. 1 oświetlenie ewakuacyjne (0,1kW)
 - YDYzo 3x1,5mm² - 750V obw. 2 oświetlenie (0,21kW)
 - YDYzo 3x1,5mm² - 750V obw. 2 oświetlenie ewakuacyjne (0,1kW)
- L2 Phase:**
 - YDYzo 3x2,5mm² - 750V obw. 3 gniazda grzejnik biuro,szatnia (2kW)
 - YDYzo 3x2,5mm² - 750V obw. 4 gniazdo grzejnik siłownia (2kW)
 - YDYzo 3x2,5mm² - 750V obw. 5 gniazdo grzejnik siłownia (2kW)
- L3 Phase:**
 - YDYzo 3x2,5mm² - 750V obw. 6 gniazda pokoje (2,0kW)
 - YDYzo 3x2,5mm² - 750V obw. 7 gniazda bojler (2,0kW)
 - YDYzo 3x2,5mm² - 750V obw. 8 gniazda (1,0kW)
 - YDYzo 3x2,5mm² - 750V obw. 9 gniazda (1,0kW)
 - YDYzo 3x2,5mm² - 750V obw. 10 nawietrzak (1,35kW 5x270W)
 - YDYzo 3x1,5mm² - 750V obw. 11 wentylator (0,4kW)
 - YDYzo 3x2,5mm² - 750V obw. 12 kutyna powietrzna (1,0kW)

A note at the bottom left indicates: "Istn. złącze pomiarowe na ścianie budynku".

			
mgr inż. Tomasz Święcicki Projektowanie, nadzory, audyty energetyczne, opłaty	FIRMA PROJEKT.BOM ul. 1100 LATYŃ, ul. 1100 LATYŃ 200, 12-100 Łódź, tel. (42) 241 73 41, fax (42) 241 73 42, e-mail: biuro@projekt.bom.pl		
Temat opracowania: Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego w Strykowie, przy ulicy Brzezińskiej 24 (dz. nr 148)			
Investor: Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków			
tytuł rysunku: Schemat tablicy TE	BRANŻA: Elektryczna	Skala: -	Data: 14.10. 2019
Imię i nazwisko projektanta: mgr inż. Tomasz Matusiak	Specjalność i numer uprawnień: upr.budowlane LOD/2302/PWOE/14	Podpis:	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">05</div>
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego:	Specjalność i numer uprawnień:	Podpis:	