



L1 numer latarni
 słup stalowy 9 m (dla oprawy ośw. tylko przejście 6 m)
 oprawa drogowa

P – oprawa na przejściu dla pieszych
a – długość kabla w wykopie/ długość kabla

Kable oświetleniowe typu
YAKY 4*25 + bednarka FeZn 25*4

Temat	OŚWIETLЕНИЕ DROGOWE SMOLICE		
Tytuł	SCHEMAT ZASILANIA		
Inwestor	GMINA STRYKÓW		
Projektant	mgr inż. Jerzy Szymański		Upr. nr 149/74/Łw
Data	01.2021	Skala	Rys. nr 2