



UWAGA:
Fundamenty słupów zlokalizowanych w skraju rowu drogowego
należy dodatkowo wzmocnić belką ustojową/wiatrową lub betonem

- istniejąca oprawa LED 38W lub 54W na istniejącym słupie
- op. 1-29 - projektowana oprawa 24 LED 38W o charakterystyce zgodnej z istniejącymi oprawami na słupach 1-8 obwodu 1-29szt.
- sl. 1-29 - słup projektowany 7m z wysięgnikiem o wysięgu 1,5m, kąt nachylenia 5 stopni - 29kpl.
- projektowana kablowa oświetleniowa linia kablowa YAKY 4x25mm² -1161m
- 35 / 39m

| | | |
|--------------------|---|----------------|
| Investor: | GMINA STRYKÓW 95-010 STRYKÓW, UL. KOŚCIUSZKI 27 | Skala: |
| Treść opracowania: | Budowa urządzenia technicznego w postaci oświetlenia drogi woj. łódzkie, powiat zgierski, m. Stryków (102008_5), obr. Osse (102008_5.0019) część dz. nr ew. 402 obr. Tymianka (102008_5.0028) cz. dz. nr ew. 196 | Nr opracowania |
| Treść rysunku: | Schemat ideowy | Nr rys: 1 |
| Opracował: | mgr inż. Artur Czubak | upr: |
| Projektował: | mgr inż. Jarosław Kostrubied | upr: 18/94/WŁ |

baz ogrz. i w spec. instalacji elektrycznej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych