istn. STACJA TRANSFORMATOROWA
nr 40724
17/2 STSa-20/100
63kVA
15,75/0,42 kV

istn. szafka oświetleniowa SO

DW nr 708

Uwaga uzgodnienie ZUD nr 396/2011 zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź L.dz. RI/IW/p.8384/w9155/2014 nie bedzie realizowane

Uwaga uzgodnienie ZUD nr 396/2011 zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź L.dz. RI/IW/p.8384/w9155/2014 nie bedzie realizowane

Uwaga uzgodnienie ZUD nr 396/2011 zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź L.dz. RI/IW/p.8384/w9155/2014 nie bedzie realizowane

Uwaga uzgodnienie ZUD nr 396/2011 zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź L.dz. RI/IW/p.8384/w9155/2014 nie bedzie realizowane

Uwaga uzgodnienie ZUD nr 396/2011 zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź L.dz. RI/IW/p.8384/w9155/2014 nie bedzie realizowane

Stykowska

Swędowska

Konieczgowa

1 C8/4/64 — 112,42 — 3/8782
2 C8/4/64 — 32/138m
3 C8/4/64 — 32/138m
4 C8/4/64 — 32/138m
5 C8/4/64 — 32/138m
6 C8/4/64 — 30/138m
7 C8/4/64 — 30/138m
8 C8/4/64 — 32/138m
9 C8/4/64 — 32/138m
10 C8/4/64 — 32/138m
11 C8/4/64 — 32/138m
12 C8/4/64 — 27/138m
13 C8/4/64 — 27/138m
14 C8/4/64 — 27/138m
15 C8/4/64 — 27/138m
16 C8/4/64 — 27/138m

Przewiert SRS ø75 5m / 6m / 7m / 10m / 11m / 18m

Łączy arkusz nr 2

Łączy arkusz nr 2

woj. łódzkie
powiat zgierski
gm. Stryków
obr. Anielin Swędowski
w/g zakresu
ark. 1 z 2
KERG: 855-141/2013

102008_5
102008_5.0002

obr. Anielin Swędowski
Stykowska
Swędowska
P.K.P.
obr. Swędów

Szkic orientacyjny
skala 1 : 10000

Mapa do celów projektowych
w skali 1 : 500

Mapę sporządzono na podstawie mapy zasadniczej gm. Stryków sekcja numer 112.423.17; 423.18 operatu SIT, materiałówarchiwalnych oraz wywiadu terenowego z miesiąca września 2013 r.
Układ współrzędnych " 65 "
Poziom odniesienia " Kronsztadt 60"

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Branżowe
GEO-GLOB
tel. 531 079 226
98-100 Łask, ul. Górna 7
NIP 829-156-06-98 REGON 730343663

GEODETA UPRAWNIONY
Jerzy Sierszeń
upr.nr. 9379

Łódź dn. 07.10.2013 r.

STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W obszarze oznaczonym linią ..... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru ..... do zasobu przyjęto do zasobu w dniu ..... 06 GRU. 2013
i zaewidencjonowano pod nr 085B-140/2013
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Z up. STAROSTY
Zgierz, dn. 06 GRU. 2013 ..... STANOWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ
Ireneusz Słota
Geodeta

Na mapie uwidoczniono przebieg przewodów podziemnych pomierzonych podczas inwentaryzacji powykonawczych oraz na podstawie udostępnionych przez gestorów sieci dokumentacji archiwalnych.

Za brak przewodów na mapie, niezgłoszonych do inwentaryzacji lub nieudostępnionych przez gestorów,wykonawca nie ponosi odpowiedzialności

Uwaga:
Nie ustalono służebności gruntowych w granicach opracowywanego zakresu.

ZESTAWIENIE ARKUSZY

ark.1
ark.2

Oznaczenia:
- proj. oprawa oświetleniowa TECEO 1 LED/5102/24 LEDS 500mA NW o mocy 38W
  II klasy ochronności prod. Schreder
- 1 / C8/4/64 — nr latarni w danym obwodzie oświetleniowym / typ słupa oświetleniowego lub masztu
- 34/42m — długość trasy kabla / całkowita długość kabla
- proj. linia kablowa oświetlenia drogowego YAKY 4x35 + bednarka ocynkowana FeZn 25x4

KOLIZJE:
- kable i kanalizacja telekomunikacyjna
- kanalizacja wodociagowa
- kable elektroenergetyczne

Uwaga:
1. Projektowane linie kablowe, słupy oświetleniowe pozostają na majątku Urzędu Gminy Stryków.
2. Słupy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 1m od krawedzi jezdni.
3. Kabel oświetleniowy wzdłuż drogi układać na całym odcinku w rurach DVR 50 lub DVK 50. Łączenie rur ze sobą wykonać za pomocą złączek wodoszczelnych. Przy przejściach pod wjazdami utwardzonymi i asfaltem stosować dodatkowo rurę SRS 75.
4. Razem z kablem oswietleniowym układać uziemienie słupów FeZn 25x4. Uziemienie składać w rowie kablowym na głębokości 0,1m pod kablem.
5. Na przełożone kable enetgetyczne nn 0,4kV w miejscach lokalizacji słupów oświetleniowych na całym odcinku nałożyć rury dwudzielne PS 110.
6. Ostateczną numerację słupów ustalić na roboczo w RE.

Liczba opraw oswietleniowych typu TECEO 1 LED/5102/24 LEDS 500mA NW – 30szt
Liczba słupów oświetleniowych C8/4/64 – 30szt
Całkowita długość linii kablowej oświetlenia drogowego – 1198m

Uzgodniono z Burmistrzem Miasta-Gminy Stryków
w zakresie ~~robót~~ lokalizacji
linii oświetleniowej
projektowanych w pasie drogowym drogi gminnej
działka nr ew. 314/2
w miejscowości Anielin-Swędowski
Stanowi załącznik do Decyzji nr 2.2013 z dn. 20.11.13

PODINSPEKTOR
Sylwester Kacperski

Projektował	mgr inż. Krzysztof Bronisz upr. bud. nr LUB/0004/PWOE/07	Podpis	
Opracował		Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Kamil Tokarzewski upr. bud. nr LUB/0044/PWOE/13	Podpis	
Inwestor	Gmina Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków	Data	05.2014
		Nr rys.	1
		Arkusz	1/2
Tytuł Plan budowy linii kablowych oświetlenia drogowego		Edycja	PW
		Skala	1:500
Miejscowość: Anielin Swędowski gm. Stryków			

0,4kV	TN-C
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA	
II KLASA IZOLACJI	