



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykov@strykow.pl



**Dotyczy przetargu nieograniczonego nr IZP.271.13.2016 ogłoszonego na zadanie:
„Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowości w Bratoszewicach wraz z budową chodnika”**

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania:

1. Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o WT-1, WT-2 2010? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn.19.11.2010. Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach.
2. Według projektu (opis techniczny) należy wykonać warstwę ścieralną gr. 3 cm oraz warstwę wiążącą gr. 5 cm, natomiast według załączonego kosztorysu zarówno warstwa wiążąca jak i ścieralna mają być o gr. 4 cm każda. Wnosimy o określenie grubości warstwy wiążącej i ścieralnej.
3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji na miejscu?
4. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji technicznej dotyczącej stabilizacji.
5. Prosimy o określenie kategorii ruchu.
6. Prosimy o potwierdzenie, że pozycja 8.3 kosztorysu dotyczy 235,90 sztuk rur dwudzielnych osłonowych.
7. W jakiej technologii: grubowarstwowej czy cienkowarstwowej należy wykonać oznakowanie poziome?

Odpowiedzi:

1. Wykonać wg WT-1 i WT-2 2010
2. Wykonać zgodnie z opisem technicznym.
3. Zamawiający nie dopuszcza wykonania stabilizacji na miejscu.
4. Załączono SST.
5. KR 1
5. Pozycja 8.3 dotyczy 234,90 mb, skorygowano w przedmiarze.
6. Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe.