



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykov@strykov.pl



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej ulicy Nowości w Bartoszewicach wraz z budową chodnika.

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania:

1. Proszę o potwierdzenie obecnej warstwy konstrukcyjnej chodnika. Warstwy konstrukcyjne chodnika przewidzianego wyłącznie do ruchu pieszych - warstwa odsączająca nie spełnia swoich podstawowych wymagań z uwagi na przewidzianą lokalizację tejże warstwy. Zaprojektowano ją pomiędzy warstwą stabilizacji a kostką betonową na pcp.
2. W projekcie założono, występowanie gruntów o nośności G1. Po wizji lokalnej stwierdzono, że miejscowo występują grunty o mniejszej nośności. Prosimy o informację jakie kroki będzie trzeba podjąć w przypadku natrafienia w trakcie realizacji inwestycji na grunty o innej nośności niż zakładana w projekcie.
3. Prosimy o potwierdzenie, iż planowana inwestycja, swym zakresem nie obejmuje wykonania robót zielonych. Brak zagospodarowania pasa drogowego zielenią w projekcie.
4. Prosimy o załączenie szczegółu nawiązania projektowanej z istniejącą jezdnią. Co więcej, nie zastosowano geosyntetyku na rzeczonym połączeniu.
5. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności grubości warstw bitumicznych. W opisie technicznym w-a ścieralna 3 cm, wiążąca 5 cm, natomiast na przekrojach podano grubości odpowiednio 4 cm i 4 cm. Proszę o podanie dokładnej grubości warstw bitumicznych jakie mają być wykonane
6. Proszę o podanie konstrukcji chodnika która występuje na km od 0+165 do 0+171 i punktowo 0+182. Na planie zagospodarowania terenu wyraźnie widać inny typ kreskowania w tych miejscach lecz w legendzie nie uwzględniono tego typu konstrukcji.
7. Proszę o podanie konstrukcji we wjeździe który występuje na km od 0+085,74. Na planie zagospodarowania terenu wyraźnie widać inny typ kreskowania w tych miejscach lecz w legendzie nie uwzględniono tego typu konstrukcji.



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykov@strykov.pl



Odpowiedzi:

1. POPRAWNA KONSTRUKCJA CHODNIKA:

Warstwa ścieralna z kostki betonowej – kolor: szara	0,06
Podsypka cementowo -piaskowa 1:4	0,03 – 0,05
Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa	0,10
Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego	0,20

2. Przyjąć grunty o nośności G1.
3. Projekt nie przewiduje zagospodarowania zielenią.
4. Szczegół w załączeniu.
5. Wykonać zgodnie z projektem technicznym.
6. Wykonać zgodnie z podaną wyżej konstrukcją chodnika. Błąd w kreskowaniu na PZT.
7. Wykonać zgodnie z podaną w opisie technicznym konstrukcją zjazdu. Błąd w kreskowaniu **na PZT.**