

Stryków, dn. 25.02.2016 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strykowie, ul. Batorego 25
95-010 Stryków**

Dotyczy: przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie VI etap.”

Przedstawiamy Państwu odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie do SIWZ.

Czy zamawiający uzna studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o średnicy DN1200 jako równoważne do studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy DN1200.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zamiany studni betonowych na wykonane z tworzyw sztucznych.