



SAMOCZYNNE WYLĄCZENIE ZASILANIA II KLASA IZOLACJI	TN-C
--	------

* – Elementy przystosowane do plombowania

Wypożyczenie szafki oświetleniowej

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRODUCENT	JEDN.	ILOŚĆ	UWAGI
1.	SKRZYŃKA IZOLACYJNA Z TWORZYWA TERMOUTWARDZALNEGO SPL/0 WYMIARY WG. RYSUNKU, WYPOSAŻONA W LISTWĘ ZACISKOWĄ, TABLICĘ 3F, MIEJSCE NA MONTAŻ ZEGARA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZEDŁICZNIKOWEGO	-	KPL.	1	PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA ZABEZPIECZ. PRZEDŁICZNIKOWEGO ORAZ DO ZAMONTOWANIA ZAMKA TYPU MASTER-KEY
2.	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY RBK 00 160A + 3 WTN-00/gF 25A	-	KPL.	1	
3.	GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE EZN 25/3 + 3 BIWIZ gG DII 16A	-	KPL.	2	
4.	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR303 63A 3P	-	SZT.	1	
5.	ŁĄCZNIK KRZYŻOWY S18 40A	-	SZT.	1	
6.	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S301 B6A	-	SZT.	1	
7.	STEROWNIK OŚWIELENIA CPA 4.0	-	SZT.	1	
8.	STYCZNIK SM363 63A 230V 4Z	-	SZT.	1	

UWAGA:
Oprzewodowanie szafki wykonać przewodem LgY 10mm²

Projektował	mgr inż. Krzysztof Bronisz upr. bud. nr LUB/0004/PWOE/07	Podpis	
Opracował		Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Kamil Tokarzewski upr. bud. nr LUB/0044/PWOE/13	Podpis	
Inwestor	Urząd Gminy Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków	Data	03.2014
		Nr rys.	4
		Arkusz	1/1
Tytuł	Rozmieszczenie aparatury i elewacja szafki oświetleniowej	Edycja	PB/PW
		Skala	—
Miejscowość: Żelgoszcz gm. Stryków			