
Mapa do celów projektowych
skala 1:500
Mapę niniejszą wykonano na podstawie mapy zasadniczej gm.Stryków – sekcja 112.441.06, 112.441.07, oraz pomiaru uzupełniającego z miesiąca stycznia 2014r.
1. Układ współrzędnych: "2000"
2. Poziom odniesienia: Kronsztad "60"
Uwaga:
Mapa d/c projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.
UWAGA:
Nie wykluczа się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.
Wykonawca:
GEOSAS
USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
KAMIL SASIN
95-102 Zgierz, ul.Parzęczewska 26A/6
tel.668-374-541, NIP 733-130-48-32
Geodeta Uprawniony
mgr inż.Kamil Sasin
upr.nr 10448
Lks.rob. 08/12/2013
KERG 919-249/2013
Uwaga :
Mapa uzupełniono o inwentaryzację budynku z przyłączami KERG 6640.91.2014 zawiedzionowaną w marcu 2014r.
woj. łódzkie
powiat zgierski
gmina Stryków id.102008_5
obręb Zelgoszcz id.102008_5.0033
działki 192/2, 225, 227/1, 354/1, 370/2, 372, 373, 391/1, 392/7, 392/25, 392/27, 392/28, 398/wg zakresu
szkic orientacyjny
skala 1:50000
Projektowana szafka oświetlenia drogowego
tst. złącze kablowe nr 03626 (ST 40745)
Posesja niedostępna do pomiaru
Kontur użytku nie wykazanego w EGB
1/1
1/2
1/3
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
C7/4/64
R<10Ω
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto
ul. Tuwima 50, 90-021 Łódź
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM
DZIAŁ SIECIOWY ZGIERZ
Uzgodnienie / Opinię do / projektu / koncepcji *
określono bez uwag *
w piśmie nr ..... *
które powinno stanowić integralną część projektu / koncepcji *
Prawa osób trzecich muszą być zachowane.
Dobrzyniewek, 1/2 z 8/12
Łódź, dnia 11.05.2014
Specjalista ds. projektowania sieciowego
Zbigniew Wójcik
Nadzorujący strefę
LKPR 13/14/14
Z up. STAROSTY
Elżbieta Stefańska
Projektował
Opracował
Sprawdził
Inwestor
Urząd Gminy Stryków
ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tytuł Plan budowy oświetlenia drogowego
Miejscowość: Zelgoszcz gm. Stryków
mgr inż. Krzysztof Bronisz upr. bud. nr LUB/0004/PWOE/07
mgr inż. Kamil Tokarzewski upr. bud. nr LUB/0044/PWOE/13
Podpis
Data 03.2014
Nr rys. 2
Arkusz 1/2
Edycja
Skala 1:500
UKŁAD SIECI
SAMOCZYNNE WYŁ. ZASILANIA
TN-C
Oznaczenia:
proj. linia kablowa oświetlenia drogowego
linie rozgraniczające pasa drogowego
Uwagi:
Ponieważ projektowany kabel NN na całej długości osłonięty jest rurą DVR 50, kolizje z trasami instalacji podziemnych są chronione.
KOLIZJE:
– kable i kanalizacja telekomunikacyjna
– kanalizacja wodociągowa
– kable elektroenergetyczne
– rurociąg gazowy
– kanalizacja ściekowa