


UWAGI:

1. Posadzkę wykonać ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu podłogowego.
2. Przewody C.O. prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku źródła ciepła.
3. Przy przejściach przez przegrody budowlane przewody prowadzić w rurach osłonowych i zabezpieczyć ppoż.

PLAN BUDYNKÓW

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA



150428

Obiekt:	PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 1 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZU I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dobra, gm. Stryków, dz. nr 47/2, 48.	Faza:	PB
		Skala:	1:50
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU POMIESZCZENIE KOTŁOWNI	Branża:	sanitarna
		Data:	kwiecień 2015r
Projektował: mgr inż. Rafał Rydzyński, upr. nr 141/01/WŁ Sprawdził: inż. Tomasz Rydzyński, upr. nr LOD/1488/PWOS/10		Nr rysunku:	5