GRANICA DZIAŁKI

ściana oporowa z elementów prefabrykowanych typu "L"

Wyrzutnia ścienna
600x250.
Hsmin=2,0m

rdzeń R1 25x25

ściana zewnętrzna
ocieplona 18 cm styropianu EPS 038

ściana zewnętrzna
ocieplona 18 cm wełny mineralnej

zadaszenie płaskie
z akrylu lub poliwęglanu
160x90

łącznik krzywkowy
(załączanie wentylatora dachowego okapu)

zasilanie okapu

zasilanie centrali wentylacyjnej

Sala
0.10a
A: 55,89 m²

Łazienka
0.12a
A: 8,65 m²

Szatnia
0.13a
A: 21,71 m²

Pom. socjalne
0.14a
A: 6,89 m²

Sień
0.20a
A: 4,03 m²

Pom. tech.
0.19a
A: 3,71 m²

Kotłownia
0.15a
A: 9,74 m²

Magazyn
0.26a
A: 12,80 m²

Pom. czyst.
0.28a
A: 1,42 m²

Pom. socjalne
0.27a
A: 8,54 m²

Wc
0.29a
A: 3,59 m²

Wc
0.18a
A: 2,88 m²

Korytarz
0.6a
A: 44,98 m²

Pom. pomoc.
0.11a
A: 3,44 m²

Komunikacja
0.21a
A: 21,10 m²

Przedsionek
0.25a
A: 3,98 m²

Magazyn warzyw
0.24a
A: 6,55 m²

Zmywalnia
0.17a
A: 7,33 m²

Pom. wózka
0.16a
A: 3,38 m²

Kuchnia
0.22a
A: 32,08 m²

Sala
0.9a
A: 55,79 m²

Pom. pomoc.
0.7a
A: 3,44 m²

Pom. pom.
0.5a
A: 3,52 m²
gres

Jadalnia
0.4a
A: 52,52 m²
wykł. PVC

obróbka wstępna
0.23a
A: 12,56 m²

Łazienka
0.8a
A: 8,65 m²

Komunikacja
0.2a
A: 34,82 m²
wykł. PVC

Szatnia
0.3a
A: 15,67 m²
gres

Sień
0.1a
A: 3,75 m²
gres

Pom. pomocnicze
0.25
A: 15,85 m²

Sala lekcyjna
0.19
A: 47,94 m²

Biblioteka
0.14
A: 33,82 m²

Komunikacja
0.15
A: 27,71 m²

Pom. pomoc.
0.26
A: 15,60 m²

Sala lekcyjna
0.21
A: 31,28 m²

Sekretariat
0.22
A: 10,66 m²

Pokój dyrektora
0.24
A: 24,54 m²

Istniejące sterowanie instalacją dzwonkową

Nowa lokalizacja tablicy głównej.
Tablicę rozbudować zgodnie ze schematem.

proj. TG

Istniejąca tablica główna budynku

istn. TG

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY

0.1a	SCHODY	3,75 m2
0.2a	KOMUNIKACJA	34,82 m2
0.3a	SZATNIA	15,67 m2
0.4a	JADALNIA	52,52 m2
0.5a	POM.POMOCNICZE	3,52 m2
0.6a	KORYTARZ	44,98 m2
0.7a	POM. POMOCNICZE	3,44 m2
0.8a	ŁAZIENKA	8,65 m2
0.9a	SALA	55,79 m2
0.10a	SALA	55,89 m2
0.11a	POM. POMOCNICZE	3,44 m2
0.12a	ŁAZIENKA	8,65 m2
0.13a	SZATNIA	21,71 m2
0.14a	POM. SOCJALNE	6,89 m2
0.15a	KOTŁOWNIA	9,74 m2
0.16a	POM.WÓZKA	3,38 m2
0.17a	ZMYWALNIA	7,33 m2
0.18a	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2,88 m2
0.19a	POM. TECHNICZNE	3,71 m2
0.20a	ŚIEŃ	4,03 m2
0.21a	KOMUNIKACJA	21,10 m2
0.22a	KUCHNIA	32,08 m2
0.23a	OBRÓBKA WSTĘPNA	12,56 m2
0.24a	MAGAZYN WARZYW	6,55 m2
0.25a	PRZEDSIONEK	3,98 m2
0.26a	MAGAZYN	12,80 m2
0.27a	POM. SOCJALNE	8,54 m2
0.28a	POM. CZYSTOŚCI	1,42 m2
0.29a	WC	3,59 m2
POW. UŻYTKOWA PARTERU		**453,41 m2**
POW. UŻYTKOWA BUDYNKU		**905,50 m2**
POW. ZABUDOWY		**555,85 m2**
POW. CAŁKOWITA		**1105,19 m2**
KUBATURA		**4534,49 m3**

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ ETAP I i ETAP II	**1543,39 m2**
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ETAP I i ETAP II	**1006,30 m2**
KUBATURA ETAP I i ETAP II	**7848,80 m2**

LEGENDA

	Gniazdo 1-faz z bolcem ochronnym
	Gniazdo 1-faz podwójne z bolcem ochronnym
	Ggniazdo 1-faz z bolcem ochronnym, hermetyczne
3-f	Gniazdo 3-faz
1.1	Numer obwodu
TR1	Tablica parterowa
TR2	Tablica kuchni
PWP	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP (p.poż.)
	Łącznik krzywkowy

P.P.H.U. "AnS" - Andrzej Sroczyński
95-100 Zgierz ul.Cezaka 6/1, tel/fax 0-42-716-13-38

TEMAT: Projekt rozbudowy szkoły podstawowej w miejscowości Dobra, gm. Stryków, dz. nr 48, 47/2
ETAP I

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY — PODPISY

PROJEKTANT:	mgr inż Andrzej Sroczyński	upr. bud.	65/84/WMŁ	
PROJEKTANT:	mgr inż Włodzimierz Pawlak	upr. bud.	LOD/1910/PWOE/12	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż Jerzy Szymański	upr. bud.	149/74/Łw	
ASYSTENT:	mgr inż Radosław Barański			

TYTUŁ RYS: RZUT PARTERU
Rozmieszczenie projektowanych gniazd wtykowych i wypustów zasilających

NR RYS. E-4

BRANŻA: ELEKTRYCZNA | DATA: Marzec 2015 | SKALA: 1:100