

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strykowie, ul. Batorego 25
95-010 Stryków**

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa stacji uzdatniania wody w ługach.”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.

Pytania:

1. Z jakiego gatunku stali nierdzewnej mają być wykonane zbiorniki retencyjne $V=150\text{ m}^3$?
2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągów technologicznych wewnętrznych z PVC PN10 metodą klejoną? Jeżeli nie to z jakiego materiału (rodzaj/gatunek).
3. Ile sztuk osuszaczy powietrza przewiduje się w ramach budowy SUW?
4. Czy w ramach badania jakości wody po wykonaniu inwestycji będą sprawdzane parametry dotyczące substancji promieniotwórczych?
5. Wykonawca zobowiązany jest do montażu liczników zużytej energii elektrycznej oraz wody podczas wykonywanych robót. Proszę o podanie cen jednostkowych do rozliczeń energii i wody.

Odpowiedzi:

- 1) Zbiornik retencyjny ma być wykonany o konstrukcji spawanej z blach nierdzewnej 1.4301.
- 2) Wszystkie rurociągi technologiczne w SUW, wykonać należy ze stali nierdzewnej 1.4401
- 3) W Suw należy zainstalować 3 szt. osuszaczy
- 4) Badania laboratoryjne wody uzdatnionej, powinny obejmować zakres monitoringu przeglądowego
- 5) Cena energii elektrycznej 0,60 zł /1 kWh, cena wody 3,71 zł/ m^3 (ceny netto).