

Stryków, dn. 06.05.2016 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strykowie, ul. Batorego 25
95-010 Stryków**

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach.”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.

Ad.1

Na rysunku nr 1 naniesiona jest trasa linii kablowej pomiędzy złączem kablowo-pomiarowym a RZR (ręcznym załączeniem rezerwy) zamontowanym wewnątrz budynku. Do RZR poprzez gniazdo wtykowe podłączany będzie agregat prądotwórczy. Gniazdo 125A zamontowane na zewnętrznej ścianie budynku. Układ RZR na prąd 125A w wykazie materiałów (zamówienie w komplecie razem z gniazdem wtykowym). Możliwe jest też podłączenie agregatu bezpośrednio na listwę zaciskową w szafce RZR. Kabel od złącza kablowo-pomiarowego do RZR – YKY4x35mm². Zasilanie do złącza kablowo-pomiarowego razem z układem pomiarowym wykonuje Zakład Energetyczny i zakres ten jest zawarty w oddzielnym projekcie.

Ad.2

Projekt – wykaz materiałów – „Zespół prądotwórczy przewoźny, wyciszony o mocy 85kVA” – pytanie o sposób zabudowy jest bez zasadne.