


Istniejąca szafka oświetlenia drogowego zamocowana do żerdzi stacji nr 40726
(projektowane wyposażenie oznaczono kolorem czerwonym)



SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA	TN-C
II KLASA IZOLACJI	

* - Elementy przystosowane do plombowania

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE (PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE)	PRODUCENT	JEDN.	ILOŚĆ	UWAGI
1.	ROZŁĄCZNIK FR303 63A	FAEL	SZT.	1	
2.	PRZELĄCZNIK 1-0-2	FAEL	SZT.	1	
3.	WYŁ. INSTALACYJNY S301 B6A	FAEL	SZT.	1	
4.	STEROWNIK OŚWIEPLENIA CPA 4.0	RABBIT	SZT.	1	
5.	STYCZNIK SM 363 230-4N0 63A	FAEL	SZT.	2	MONT. NA SZYNĘ TH35
6.	PODSTAWA BEZP. EZN 25/ZP + 1x BEZPIECZNIK BIWTz gF DII 20A	ETI	SZT.	2	MONT. NA SZYNĘ TH35
7.	PODSTAWA BEZP. EZN 25/3 + 3x BEZPIECZNIK BIWTz gG DII 16A	ETI	KPL.	1	MONT. NA SZYNĘ TH35
8.	ZACISKI ZUG 35	ELEKTOPLAST	SZT.	6	
9.	SCHEMAT SZAFKI OŚWIEPLENIOWEJ		SZT.	1	MONT. NA DRZWIACH
10.	PRZESŁONA PCV	ELEKTOPLAST	SZT.	1	

Projektował	mgr inż. Krzysztof Bronisz upr. bud. nr LUB/0004/PW0E/07	Podpis	
Opracował		Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Kamil Tokarzewski upr. bud. nr LUB/0044/PW0E/13	Podpis	
Inwestor	Urząd Gminy Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95–010 Stryków	Data	01.2014
		Nr rys.	4
		Arkusze	1/1
Tytuł	Rozmieszczenie aparatury i elewacja szafki oświetleniowej	Edycja	PB/PW
		Skala	–
Miejscowość: Osse, Kozle gm. Stryków			