



URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków dn. 11.04.2018 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej w Kiełminie” – postępowanie nr IZP.271.22.2018.

Przedstawiam pytanie zadane do SIWZ oraz udzieloną odpowiedź.

Czy w miejscu włączenia 11.2 w drodze asfaltowej pozostawiony jest trójnik z zaślepieniem odejściem, czy też trzeba robić wcinkę i wstawiać trójnik?

Odp.:

Na kanale sanitarnym w pkt 11.2 należy wstawić trójnik Ø160/200/200.

Janusz Sopata