



URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE
95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

sygn. IZP.271.5.2020.EN.PZP.3

Dotyczy postępowania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków”. Znak: IZP.271.5.2020.EN.PZP.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający **udziela odpowiedzi** na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający zmniejszy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% zaoferowanej ceny brutto? Aktualnie coraz rzadziej pojawiają się 10% zabezpieczenia, a coraz częściej 5% lub 3%”.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie zmniejszy wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 2:

„Czy oprawy mają być wymienione na istniejącą instalację? Jeśli tak to czy instalacja posiada przewód ochronny PE”

Odpowiedź nr 2:

Tak. Oprawy mają być wymienione z wykorzystaniem istniejącej instalacji. Instalacja posiada przewód ochronny PE.

Pytanie nr 3:

Mowa jest o instalacji oświetlenia awaryjnego, które uwzględniono w projekcie, czy pozycje w kosztorysie od 286-288 są do wykonania tej instalacji ?

Odpowiedź nr 3:

Dokumentacja przewiduje montaż lamp oświetlenia awaryjnego. Pozycje 286-288 uwzględniają prace niezbędne do wykonania zasilania lamp oświetlenia awaryjnego i prace związane z korektą lokalizacji części lamp oświetlenia zasadniczego. Wspomniana korekta lokalizacji jest widoczna po porównaniu inwentaryzacji i stanu projektowanego poszczególnych kondygnacji.

Naprawy tynków sufitów po wymianie lamp i malowanie można skalkulować w pozycji 233.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy.

Pytanie nr 4: „Brak projektu na instalację w kotłowni”

Odpowiedź nr 4:



URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE
95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

sygn. IZP.271.5.2020.EN.PZP.3

Zamawiający informuje, że udostępnił kompletną dokumentację projektową konieczną do uzyskania pozwolenia na budowę i niezbędną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do przygotowania oferty i zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa zawiera instalację technologiczną kotłowni. Prace należy wykonać zgodnie z zaleceniami dostawcy urządzeń (kotłowni), podobnie instalację c.o., rur preizolowanych, instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową.

Pytanie nr 5: „*W kosztorysie od kotłowni podano 5 szt. tablic, gdzie mają być zamontowane i jaki jest ich schemat*”

Odpowiedź nr 5:

Projekt budowlany kotłowni załączony w prowadzonym postępowaniu zawiera informacje pozwalające na ustalenie koniecznej lokalizacji oraz schematów rozdzielnic. Dokładne schematy wykonawca wykona w ramach przedmiotowego postępowania na podstawie załączonej dokumentacji projektowej. Materiały konieczne do wykonania instalacji elektrycznej pomieszczeń kotłowni oraz zasilanie WLZ budynku zostało uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca winien skalkulować elementy, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania zadania budowy kotłowni wraz z całą instalacją oraz elementami instalacji w istniejącej kotłowni. Całość zadania musi być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, spełniać założenia techniczne i wymagania Zamawiającego.

ZATWIERDZAM

Burmistrz Strykowa
Witold Kosmowski