

Stryków, dn. 06.05.2016 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strykowie, ul. Batorego 25
95-010 Stryków**

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach.”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.

ad1)

Mają być zamontowane 3 szt osuszacze powietrza.

ad2)

W okresie realizacji dokumentacji projektowej, obowiązywały przepisy zawarte w Rozp. Min. Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. i do tych przepisów odwołuje się dokumentacja.

Projektant odpowiada za projekt technologii, w zakresie obowiązujących przepisów na dzień zakończenia dokumentacji.

Zakres badań wody uzdatnionej, powinien uwzględnić Oferent w swojej ofercie, przy uwzględnieniu ceny ryczałtowej za deklarowany do wykonania zakres robót.

ad3)

Wszystkie rurociągi zewnętrzne mają być wykonane z rur PE ciś. PN 10 oraz z rur PVC kanalizacyjnych, to jest tak jak pokazano w części rysunkowej projektu budowlanego, natomiast wszystkie instalacje rurowe technologiczne wewnętrzne, mają być wykonane z rur i kształtek ze stali nierdzewnej klasy 1.4401.

ad4)

Rezygnuje się z montażu wentylatorów HV-300RC. Nie należy ich uwzględniać w kalkulacji robót.

ad5)

Informacje na temat ilości zestawów pompowo-hydroforowych, zestawów dozujących, zaworów antyskażeniowych, zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w załączniku do SIWZ "Przedmiar robót - uzupełnienie".

Należy uwzględniać wszystkie załączniki do SIWZ, przy wycenie ryczałtowej robót.