

Stryków, dn. 09.05.2016 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strykowie, ul. Batorego 25
95-010 Stryków**

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach.”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.

Pytania:

- 1. Wg planu zagospodarowania terenu na obszarze projektowanej inwestycji znajduje się istniejący budynek SUW. Prosimy o określenie czy w ramach przedmiotowego zadania są do wykonania demontaże branży technologicznej i instalacyjnej ?**
- 2. Prosimy o informację czy istniejąca stacja pracuje ? Jeżeli tak to czy przy realizacji zadania należy zapewnić ciągłość dostaw wody ?**
- 3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wydajności pompy dozującej podchloryn sodu. Wg projektu jest 3,0 dm³/h a wg przedmiaru 15 dm³/h.**

Odpowiedzi:

- 1. Nie**
- 2. Istniejąca stacja pracuje jako obiekt rezerwowy. Zamawiający planuje jej wyłączenie dla potrzeb realizacji inwestycji.**
- 3. Wydajność 3,0 dm³/h.**