



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl



Stryków, 21.07.2016 r.

IZP.271.30.2016

Dotyczy przetargu na zadanie: „Budowa ulicy Złotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem”

Przedstawiamy Państwu odpowiedź Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.

Treść pytań:

1. Dotyczy D.05.03.05a, D.05..03.05b. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o WT-1, WT-2 2010? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn.19.11.2010. Zastosowanie w przedmiotowej SST wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesie. nie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach.

odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o WT-1, WT-2 2010.

2. Dokumentacja przetargowa przewiduje wykonanie warstwy wiążącej grubości 7cm z AC11W. Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie uziarnienia mieszanki do AC16W?

odp.: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie mieszanki AC16W.

3. Dokumentacja przetargowa przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5m z AC8S. Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie uziarnienia mieszanki do AC11S?

odp.: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie mieszanki AC11S.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Zamówień Publicznych i Infrastruktury
mgr Grażyna Popczyńska